

Uden for møde (UFM) den 2. oktober 2023 spurgte Marie-Louise Jørgensen (F) til, hvad der skal til for at få kønsneutrale toiletter på Rådhuset

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme

Sagsnr.: 23/24948

Doknr.: 186973/23

Dato: 16-11-2023

Spørgsmål

Marie-Louise Jørgensen (F) har spurgt til hvad der skal til for at få kønsneutrale toiletter på Rådhuset.

Svar

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette notat.

Der er i dag toiletter til både damer og til herrer på Rådhuset. På flere af herretoiletterne er der også urinaler.

Der er foretaget en gennemgang af kapaciteten af de eksisterende toiletter, såfremt der nedlægges urinaler, da urinalerne i dag indgår i forhold til at leve op til kravene fra Arbejdstilsynet om antal toiletter pr. medarbejder.

Ift. kapaciteten er der er krav om et toilet pr. 15 personer, og hvor der er urinal sammen med et toilet, er det 20 personer pr. toilet og urinal. På Rådhuset er der 38 toiletter samt 10 urinaler, der anvendes af medarbejdere og borgere. Toiletterne er fordelt med 11 stk. til herre, 11 stk. til dame og 16 stk. unisex-toiletter.

Kapacitetsgennemgangen viser at der er tilstrækkelig kapacitet til at leve op til Arbejdstilsynets krav, selv hvis urinalerne nedlægges. De 10 urinaler kan nedlægges, og antallet af toiletter vil – også efter den kommende lokalerokade, hvor administrative funktioner flyttes fra Multihuset til Rådhuset – leve op til kravet om ét toilet pr. 15 personer. Borgerne anvender desuden toiletterne. Der vil kun i begrænset omfang være plads til flere ansatte på Rådhuset uden etablering af yderligere toiletter.

Etablering af kønsneutrale toiletter kan ske ved opsætning af ny skiltning og nedlukning af de eksisterende urinaler. Nedlukning af urinaler kan enten ske ved at fjerne urinalerne, hvilket vil være forbundet med større omkostninger, da der skal etableres nyt gulv, males etc. i 5 rum, eller ved at urinalerne afproppes og tildækkes. Sidstnævnte løsning forventes at være en mindre udgift, som kan gennemføres inden for driftsbudgettet i Center for Trafik og Ejendomme. Endelig skal der opsættes ny skiltning, hvilket ligeledes kan klares inden for det eksisterende driftsbudget i Center for Trafik og Ejendomme.